



Date 06/01/2021

CERTIFICAT DE CONFORMITE

PRODUIT	AIRPORT FOAM 3%
CLIENT	ALDINI
FOLIO/FACTURE	CD55022
NUMERO DE LOT	E 95 K
DATE DE FABRICATION	11-2020
CONCENTRATION	3%
QUANTITE	3 X 200 = 600 L

ANALYSES	RESULTATS	SPECIFICATIONS	METHODE
DENSITE (g/ml)	1,000	1 ± 0,010	CU-I/10/C
pH	8.00	6 à 8,5	CU-I/10/A
VISCOSITE (cSt)	1,95	1 à 3	CU-I/10/E
BAS FOISSONNEMENT 6% (Eau Douce)	10	≥ 8,0	CU-I/10/H
DECANTATION 25%	2 mn 20	≥ 2 mn	CU-I/10/H
TENSION SUPERFICIELLE 6% (mN/m)	21,3	20 - 25	CU-I/10/Q

Produit conforme à nos spécifications.

VISA Q.C

VANRULLEN-UNISER
Espace Galiléa, Z.I.
67 Avenue des Nations Unies
59270 BAILLEUL
Tél. 03 28 50 38 80 - Fax 03 28 41 00 69
Mail : commercial@vanrullen-uniser.fr