

# Anexo L2-Registo Manutenção Geradores-SI

Checklist\_Relatório Mensal Gerador e Redes de Incêndio

\* Indica uma pergunta obrigatória

---

1. Email \*

---

2. Técnico 1 - Nome: \*

---

3. Técnico 2 - Nome:

---

4. Técnico 3 - Nome:

---

5. Data da Inspeção \*

---

*Exemplo: 7 de janeiro de 2019*

6. Hora da Inspeção \*

---

*Exemplo: 08:30*

1. Edifício Técnico 1

## 7. 1.1 - Gerador - Testar arranque \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 8. 1.2 - Gerador - Testar passagem rede gerador - Deverá contar os segundos que demora a transição \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 9. 1.3 - Gerador - Testar passagem gerador rede - Deverá contar os segundos que demora a transição \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 10. 1.4 - Gerador - Verificação nível gasóleo \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 11. 1.5 - Gerador - Verificação do estado das baterias \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 12. 1.6 - Rede de Incêndio - Verificação do funcionamento dos marcos de água (Zona 1) \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 13. 1.7 - Rede de Incêndio - Verificação do funcionamento das bombas \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 2. Edifício Técnico 2

## 14. 2.1 - Central Hidroressora - Verificar o nível de óleo do motor \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 15. 2.2 - Central Hidropressora - Verificar o nível de anti-congelante no radiador \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 16. 2.3 - Central Hidropressora - Verificar o nível de água-destilada das baterias \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 17. 2.4 - Central Hidropressora - Verificar o nível do gasóleo \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 18. 2.5 - Central Hidropressora - Fazer o arranque c/ a bateria "A" em manual \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 19. 2.6 - Central Hidroressora - Fazer o arranque c/ a bateria "B " em manual \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 20. 2.7 - Central Hidroressora - Visualizar r.p.m. \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 21. 2.8 - Central Hidroressora - Visualizar pressão \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 22. 2.9 - Central Hidroressora - Fazer o arranque ao mesmo, com o motor eléctrico em manual \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 23. 2.10 - Central Hidroressora - Verificação do estado de limpeza do radiador \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 24. 2.11 - Rede de Incêndio - Verificação do funcionamento dos marcos de água (Zona 2) \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

## 25. 2.12 - Rede de Incêndio - Verificação do funcionamento das bombas \*

*Marcar tudo o que for aplicável.*

- Conforme  
 Não Conforme  
 Outra: \_\_\_\_\_

Observações/Evidências:

## 26. Obs:

---

---

---

---

---

## 27. ANEXOS - Caso pretenda pode enviar no máximo 10 ficheiros em formato PDF ou Imagens. O tamanho máximo permitido por ficheiro é de 10MB.

Ficheiros enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

## Google Formulários